



- UWAGI
1. Przewody c.o. izolować zgodnie z Dz.U. 75 poz. 690 z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Przewody układać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
  3. W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym i odcinającym motylkowym.
  4. W najniższych punktach instalacji zapewnić odwodnienie.

UWAGA!  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Iżenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyjątku upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-119).

**dom retro**  
pracownia  
architektoniczna

MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW  
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076  
TEL.: 608 016 527;  
EMAIL.: domretro@wp.pl

**PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY  
I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -  
PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH**  
Kaliszki gm. Czosnów  
dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402\_2 Czosnów

**RZUT CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ  
INSTALACJA CENTRALNEGO  
OGRZEWANIA**

INWESTOR: Gmina Czosnów  
ul. Główna 6  
05-152 Czosnów

projektował : mgr inż. GRZEGORZ ANDRYCH  
upr. bud. Nr MAZ/0520/PWOS/10  
sprawdziła : dr inż. MARTA CHŁUDZIŃSKA  
upr. bud. Nr MAZ/0523/PWOS/10

Nr. rys. **1** SKALA 1:50  
faza: P.B.  
branża: SANIT.  
13.GRUODNIA 2019r