


ZAKRES wg ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA (OPCJA)



- ZCW - Zasobnik ciepłej wody
NP - Przeponowe naczynie wzbiorcze
ZW - Doprowadzenie zimnej wody
SH - Sprzęgło hydrauliczne
SP - Separator powietrza
FM - Filtroodmulnik

UWAGA

- w przypadku zastosowania pomp obiegowych sterowanych elektronicznie należy zrezygnować z zaworów upustowych (ZU);

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA CZĄSTKÓW MAZOWIECKI 55, 05-152 CZOSNÓW			
Inwestor	GMINA CZOSNÓW, UL. GMINNA 6, 02-152 CZOSNÓW		
Temat opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA KOTŁOWNI - WYMIANA URZĄDZEŃ		
Tytuł rysunku	SCHEMAT CIEPLNY		Faza PW
Rodzaj instalacji	KOTŁOWNIA		Skala -:-
Projektant	mgr inż. Kinga Sołomko	MAZ/0068/PWBS/21	Data 07.2022
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Michalicki	MAZ/0450/POOS/08	Nr rysunku KT/1