



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.477.2025.DC

Łowicz, dnia 12 czerwca 2025 roku

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Sławomira Burakowskiego, jaki wpłynął do tutejszego organu w dniu 29 kwietnia 2025 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów tj. przejście elektroenergetycznym przyłączem kablowym nN 0,4 kV w rurach osłonowych pod dnem rzeki Kanał Kromnowski w ok. 36+230 km i w km 36+370 jej biegu na działce nr ew. 58/3, obręb 0007 Cybulice, gmina Czosnów, powiat nowodworski o następującej charakterystyce przejścia:

- długość przejścia pod korytem rzeki Kanał Kromnowski: Nr 1: ok. 3,2 m, Nr 2: ok. 3,4 m
- odległość górnej krawędzi rury osłonowej od dna rzeki: Nr 1: 2 m, Nr 2: 2 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia: Nr 1: 73,1 m n. p. m, Nr 2: 72,7 m n. p. m,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: Nr 1: 71,1 m n. p. m, Nr 2: 70,7 m n. p. m,
- rodzaj przekroczenia – przewiert sterowany,
- przejścia pod dnem rzeki zostaną wykonane za pomocą rur osłonowych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 110 mm.

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):

Przejście poprzeczne	Współrzędne początku przejścia	Współrzędne końca przejścia
Nr 1	X=5805570.6425 Y=7475998.5525	X=5805567.4815 Y=7475998.2692
Nr 2	X=5805503.9290 Y=7475990.8401	X=5805501.9483 Y=7475988.0773

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 60, 5-152 Czosnów, ePUAP: /GminaCzosnow/SkrytkaESP
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie),
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. a/a

Sprawę prowadzi: Dorota Czapnik tel.: (46) 811-50-60 wew. 31